

益阳市发展和改革委员会文件

益发改行审〔2025〕12号

益阳市发展和改革委员会 关于核准益阳市大东部供水系统改扩建 工程项目申请报告的批复

益阳市自来水有限公司：

报来《关于重新核准益阳市大东部供水系统改扩建工程的申请》及相关材料收悉。经研究，现就该项目核准事项批复如下：

一、核准依据

1.依据《行政许可法》《企业投资项目核准和备案管理条例》（中华人民共和国国务院令 第673号）、《湖南省企业投资项目核准和备案管理办法》（湘政办发〔2017〕42号）等文件相关规

定进行核准。

2.依据《湖南省政府核准的投资项目目录（2017 年本）》（湘政发〔2017〕21 号）文件第三条，以及《益阳市政府核准的投资项目目录（2018 年本）》文件第三条，由市政府投资主管部门核准。

二、核准条件

项目建设符合《湖南省推动大规模设备更新和消费品以旧换新实施方案》《推进建筑和市政基础设施设备更新工作实施方案》相关要求，符合国家产业政策。

核准项目的相关文件是：《益阳市自然资源和规划局关于益阳市大东部供水系统改扩建工程用地预审和规划选址意见》《益阳市住房和城乡建设局关于益阳市大东部供水系统改扩建工程的审查意见》。

三、核准内容

1.同意建设益阳市大东部供水系统改扩建工程（项目代码为：2505-430900-04-05-604774），项目单位为：益阳市自来水有限公司。

2.项目建设地点：益阳市。

3.项目主要建设内容及规模：（1）东部新区加压泵站新增进水总管工程：沿银城大道新建 1 根 DN800 涂塑钢管（路由：银城大道；起点：梅林路；终点：东部新区加压泵站），拟铺设在银

城大道西侧机动车道下方，管道中心距离机动车道路缘石约 2.0 米左右，管道总长度约 7324 米。（2）东部新区加压泵站内部改扩建工程：本次东部新区加压泵站清水池吸水管喇叭口改造，改造后清水有效容积增加至 7200m³，约为近期总供水规模的 16%。本次加压泵房更换水泵 4 台，安装于现状泵位，3 用 1 备（工作泵：2 台变频 1 台工频；备用泵：1 台工频）。

4.项目总投资 2769.2 万元，其中工程费用 2015.59 万元，其他费用 501.86 万元，预备费 251.75 万元；资金来源为企业自筹。

5.本项目勘察、设计、施工、监理、重要设备及材料购置、安装等，达到招标限额以上的应依法实行委托公开招标，请根据有关法律法规规定委托相应的招标代理机构办理招标事宜。

6.如需对本项目核准文件所规定的有关内容进行调整，请及时以书面形式向我委报告，并按照规定办理。

7.请益阳市自来水有限公司根据本核准文件，办理相关城乡规划、土地使用、安全生产等相关手续。

8.本核准文件自发布之日起有效期为 2 年。在核准文件有效期内未开工建设的，项目单位应在核准文件有效期届满前的 30 个工作日向我委申请延期。项目在核准文件有效期内未开工建设也未申请延期的，或虽提出延期申请但未获批准的，本核准文件自动失效。

益阳市发展和改革委员会

2025年5月30日



抄送：市财政局、市自然资源和规划局、市生态环境局、市住房和城乡建设局、市交通运输局、市审计局、市应急管理局、市统计局

益阳市发展和改革委员会办公室

2025年6月3日印发
