

益阳龙岭工业集中区管理委员会文件

益龙管委〔2020〕111号

益阳龙岭工业集中区管理委员会 关于益阳城东污水处理厂超负荷运行问题的 整改情况的公示

2019年《湖南省生态环境厅湖南省发展和改革委员会关于交办工业园区污水处理设施整治专项行动发现问题（第一批）的函》（湘环函〔2019〕175号）和2020年夏季攻势关于益阳市龙岭工业集中区益阳城东污水处理厂“超负荷运行”问题整改情况如下：

一、对辖区内涉水企业开展了全面摸底，确保工业废水100%全纳管。

二、基本完成园区管网的新建和改造。2018年新建雨污管网5公里；2019年度城东污水处理厂南片区配套污水管网，新建污水管网6.6公里；2020年度完成新增道路雨污管线9.3公里，



新建道路配套雨污管网 3 公里，修缮淤堵、塌陷管道约 5 公里。
新建的工业集聚区落实了雨水污水分别收集。

三、园区实现污水管网全覆盖，工业废水全收集、全处理；
城东污水处理厂污水处理设施能稳定运行，日均进水 COD 浓度
提升至 150 mg/升，出水稳定达标排放，日均污水处理量 20906
吨未超过设计标准的 2.8 万吨极限处理能力。龙岭工业集中区城
东污水处理厂“超负荷运行”问题已完成整改。

益阳龙岭工业集中区管理委员会

2020年9月15日



益阳龙岭工业集中区党政综合办公室

2020年9月15日印发

