

益阳市生态环境局

益排审〔2026〕2号

益阳市生态环境局

同意设置益阳市赫山区长沙至张家界高速公路 赫山服务区生活污水处理设施排污口的决定书

湖南高速新增服务区建设开发有限公司：

你单位于2026年7月1日向我局提出益阳市赫山区长沙至张家界高速公路赫山服务区生活污水处理设施排污口设置申请。我局依法受理后，已组织开展技术评估，并完成受理公示、拟审批公示程序。经审查并征求益阳市生态环境局赫山分局等单位意见，根据《中华人民共和国行政许可法》第三十八条第一款、《中华人民共和国长江保护法》第四十七条第三款和《入河排污口监督管理办法》（生态环境部令第35号）第十一条等的规定，同意益阳市赫山区长沙至张家界高速公路赫山服务区生活污水处理设施排污口设置决定如下：

入河排污口类型	☐ 工矿企业入河排污口 ☐ 工业及其他各类园区污水处理厂入河排污口 ☐ 城镇污水处理厂入河排污口 ☒ 其他参照上述管理的入河排污口（参照城镇污水处理厂排污口管理）
入河排污口名称	益阳市赫山区长沙至张家界高速公路赫山服务区生活污水处理设施排污口

入河排污口编码	FF4309030238QT00				
设置类型	☒ 新设 ☐ 改设 ☐ 扩大				
责任主体基本情况					
责任主体名称：湖南高速新增服务区建设开发有限公司					
详细地址	<u>湖南</u> 省（自治区、直辖市） <u>长沙</u> 市（州、盟） <u>开福</u> （区、旗） <u>月湖</u> 街道（乡、镇） <u>三一大道 500 号马兰山公寓综合楼 2201</u>				
统一社会信用代码	91430100MAEPJNEHXA				
法定代表人及联系电话	姓名：邹团结 联系电话：13787212322				
行业类别	E4812 公路工程建筑				
排污许可证或排污登记编号	尚未申请				
入河排污口 设置地点	所在行政区域： <u>湖南</u> 省（自治区、直辖市） <u>益阳</u> 市（州、盟） <u>赫山</u> （区、旗） <u>衡龙桥</u> （镇、街道） <u>清水寺村（社区）泉交河左岸</u>				
	排入水体名称：泉交河				
	所在流域：长江流域片-洞庭湖水系-湘江				
	经度（十进制精确到小数点后六位，CGCS2000 坐标系）： E112.519962° 纬度（十进制精确到小数点后六位，CGCS2000 坐标系）： N28.399426°				
污水排放方式	☒ 连续 ☐ 间歇	入河 方式	☐ 明渠 ☒ 管道 ☐ 泵站 ☐ 涵闸 ☐ 箱涵 ☐ 其他：_____		
是否共用	☐ 是 ☒ 否				
入河排污口截面信息	☒ 圆形截面：d=0.25m，S=0.049m ²				
	☐ 方形截面：L×B= m× m，S= m ²				
	☐ 其他形状截面：S= m ²				
入河排污口污水排放量，入河排污口重点污染物排放种类、排放浓度和排放量：					
污染物种类	排放浓度 (mg/L)	全年		特殊时段（10 月至次年 3 月）	
		污水排放量 (万 t/a)	污染物排 放量 (t/a)	污水日排 放量 (t/d)	污染物日 排放量 (t/d)
入河排污口合计（单一责任主体只需记载此项）					

COD	50	7.3 (以设计规模计算)	3.65	200	0.010
BOD ₅	10		0.365		0.001
NH ₃ -N	5		0.730		0.002
TN	15		1.095		0.003
TP	0.5		0.037		0.0001
(其他重点污染物)	/		/		/

信息公开要求:

根据《入河排污口监督管理办法》以及 HJ1386 标准要求, 该入河排污口的名称、编码、类型、地理位置及经纬度坐标、管理单位、责任主体、监督电话、排入的水体名称、水质保护目标及排量等信息应以□标识牌/□二维码/□显示屏等方式在入河排污口处信息公开。

水污染事故应急处理预案以及环境风险防范措施:

该入河排污口对应的责任主体 湖南高速新增服务区建设开发有限公司 应当按照排污单位有关要求, 做好污染事故应急处理预案、环境风险防范及应急处置措施, 具体包括:

1. 对入河排污口的污水来源进行严格管控, 维护好污水收集和输送系统, 避免污染事故。

2. 责任主体 湖南高速新增服务区建设开发有限公司 应及时修订突发环境事件应急预案, 严格按照突发环境事件应急预案相关要求, 确定应急组织机构及其职责, 确保在事故发生时能够迅速、有效地开展应急工作; 严格执行应急响应程序; 储备足够的应急物资、建设应急处理设施、制定应急监测计划, 在事故发生后能够及时对排污口及下游水体进行水质监测; 污染事故发生后, 湖南高速新增服务区建设开发有限公司 应立即停止排污行为; 在污染事故得到控制后, 要及时开展后期恢复工作。

3. 特殊情况下, 应服从具有管理权限部门依法作出的入河排污限制决定。

水生态环境保护措施:

为减免该入河排污口设置带来的不利影响, 入河排污口设置/使用过程中应当采取监测、巡查、预警等水生态环境保护措施, 具体包括:

1. 应严格落实环评报告及批复、竣工环保验收等要求及本入河排污口设置论证报告提出的各项污染防治措施、生态影响减缓措施, 确保污水处理厂长期稳定运行、污染物达标排放, 确保排污口下游水质及水生态安全。

2. 应规范化建设入河排污口, 按规范要求落实排污口标志牌等相关设施, 并落实相关监测要求。

3. 应当定期巡查维护排污通道、口门及附属设施、周边河岸带情况、附近水域表观情况等, 如有异常须报告管理单位并及时处置。

放射性物质管控措施 (仅排放放射性物质的入河排污口需要记载):

无。

其他需要注意的事项:

1.在满足污染排放要求基础上,应符合相关部门对供水、防洪、提防安全和河势稳定等问题的保护措施要求。

2..你单位应强化事故环境风险管理,制定完善事故环境风险应急预案并组织落实,防止各类污染事故及事故处理过程中的伴生、次生污染;配合当地水行政、生态环境等主管部门严格落实相关河道和区域有关水资源水环境保护措施,确保退水区水生态环境安全。

3.入河排污口设施建设涉及河道范围内建设项目管理的,应按照河道范围内建设项目管理规定执行。

4.特殊情况下,你单位应服从我局及有关部门依法作出的入河排污限制决定。

5.该入河排污口设置经批准后,入河排污口责任主体名称、生产经营场所地址、法定代表人或者主要负责人以及联系方式等信息发生变更的,应当自变更之日起三十日内,向审批部门申请办理决定书变更手续。其主要污染物种类、排水量、污染物排放浓度、主要污染物排放量可能超过同意设置入河排污口的决定书中规定要求的,其责任主体、位置发生变化,或新增排污单位的,应按照有关规定重新进行入河排污口设置申请。

6.市生态环境局赫山分局具体负责该排污口日常监督检查和管理工作,并将排污口设置决定书及《论证报告》要求落实情况纳入日常监督检查。你单位应在收到本决定书后的15个工作日内,将批复后的排污口设置论证报告等相关文件送至益阳市生态环境局赫山分局,并按规定接受日常监督检查和管理。

7.国家、省级层面有新的规定文件出台,按新的规定及要求执行。



抄送:市生态环境保护综合行政执法支队,市生态环境局赫山分局。